

Вимоги пожежної безпеки в захисній споруді: чекліст

Поставте навпроти того пункту, який виконали.

ПЕРВИННІ ЗАСОБИ ПОЖЕЖОГАСІННЯ

- Забезпечено захисну споруду первинними засобами пожежогасіння, обладнано їх системами внутрішнього протипожежного водопостачання, пожежної автоматики й сигналізації згідно з вимогами Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МВС від 30.12.2014 № 1417, Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників, затверджених наказом МВС від 15.01.2018 № 25.
- Розміщено ящики з піском та ємності з водою — якщо немає змоги забезпечити захисну споруду первинними засобами пожежогасіння відповідно до встановлених норм.

ОБЛАДНАННЯ Й ЗАСОБИ

Забезпечено захисну споруду:

- додатковим обладнанням, інструментами та інвентарем відповідно до норм, установлених для захисних споруд;
- шанцевим інструментом — лопатами штиковими та совковими, ломами, сокирами, пилками-ножівками по дереву, металу тощо;
- засобами надання домедичної допомоги;
- засобами зв'язку й оповіщення — телефоном, радіоприймачем.

ВХОДИ ТА ШЛЯХИ

- Підходи до зовнішніх дверей, двері й сходові марші у справному стані, очищені від бруду та сміття, а в зимову пору року — від снігу й льоду.
- Входи та шляхи не захащені.

ОСВІТЛЕННЯ ТА ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ

- Приміщення забезпечено штучним освітленням. Використано світлодіодні та інші енергозберігаючі лампи.
- Забезпечено резервним штучним освітленням — електричними ліхтарями, свічками, газовими лампами тощо.
- Освітлено та позначено місця розташування первинних засобів пожежогасіння, планів евакуації із захисної споруди.
- Усі електророзетки обладнано трафаретними позначеннями «220 В» — на стіні або у вигляді табличок.
- Електрообладнання експлуатується та утримується відповідно до вимог Правил улаштування електроустановок, затверджених наказом Міненерговугілля від 21.07.2017 № 476; Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Мінпаливенерго від 25.07.2006 № 258; Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.1998 № 4.

Примітка. Складено відповідно до статті **Світлани Трошиної**, заступника начальника відділу пожежно-профілактичної роботи Добровільного пожежного товариства України, що в журналі «Довідник спеціаліста з охорони праці», № 9/2022.